

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«19» сентября 2023 г., 44240061000207723755  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома)**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» февраля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2401/002-44/2-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Кострома, ул. Мира, д. 21а

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «26» января 2024 г., № 2401/002-44/2-П/ПВП, учетный номер проверки 44240061000207723755.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Воронин Данил Андреевич – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и в которых предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Костромская, г Кострома, ул Ленина, Дом 147

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 4401001619, адрес регистрации юридического лица: 156007, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, КОСТРОМА, ЛЕНИНА УЛИЦА, 149

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «05» февраля 2024 года, 09 час. 00 мин.  
по «09» февраля 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

08 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре установленная на объекте защиты находится в неработоспособном состоянии, а именно на момент проведения испытаний система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на 3 этаже здания не работает (отсутствует звуковое/речевое оповещение), что является нарушением ст. 54, ч. 1, ч. 6, ч. 10 ст. 83, ч. 4 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

2. При срабатывании ручного пожарного извещателя на 3 этаже у эвакуационного выхода зафиксирован факт неработоспособности автоматической пожарной сигнализации, а именно не произошел запуск АПС и СОУЭ, что является нарушением п. 54 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020, ст. 54 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

3. Количество речевых пожарных извещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей по местам замеров, что является нарушением п. 54 ППР РФ, ч. 1, ч. ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12, п. 13, п. 14 Постановления Правительства РФ № 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

4. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (обоев), применяемых для отделки стен жилых помещений (1,2,3,4) здания общежития на 1 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

5. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (обоев), применяемых для отделки стен жилых помещений (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23) здания общежития на 2 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

6. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (обоев), применяемых для отделки стен жилых помещений (24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39) здания общежития на 3 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**





нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

19. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (линолеума), применяемых для отделки напольного покрытия жилых помещений (88,91,96) здания общежития на 7 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

20. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (линолеума), применяемых для отделки напольного покрытия жилого помещенич (112) здания общежития на 8 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

21. Не представлена информация о показателях пожарной опасности материалов (линолеума), применяемых для отделки напольного покрытия жилых помещений (122,124,127,128,131,132) здания общежития на 9 этаже, что является нарушением ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

22. Для отделки напольного покрытия на путях эвакуации в холлах 1,2 и изоляторе на 1 этаже здания общежития использованы материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Сертификаты пожарной безопасности не представлены, что является нарушением п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

23. Для отделки напольного покрытия на путях эвакуации в холлах 1,2 на 2 этаже здания общежития использованы материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Сертификаты пожарной безопасности не представлены, что является нарушением п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

24. Для отделки напольного покрытия на путях эвакуации в холлах 1,2,3,4 и поэтажном коридоре на 7 этаже здания общежития использованы материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Сертификаты пожарной безопасности не представлены, что является нарушением п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

25. Для отделки напольного покрытия на путях эвакуации в холлах 1,2,3,4 и поэтажном коридоре на 8 этаже здания общежития использованы материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Сертификаты пожарной безопасности не представлены, что является нарушением п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

26. Для отделки напольного покрытия на путях эвакуации в холлах 1,2,3,4 и поэтажном коридоре на 9 этаже здания общежития использованы материалы с неизвестными показателями по пожарной опасности. Сертификаты пожарной безопасности не представлены, что является нарушением п. 25 ППР РФ № 1479 от 16.09.2020 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

27. В здании общежития на путях эвакуации 6 этажа размещен не фотолюминесцентный план эвакуации, что является нарушением ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 9.3.9.1 ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия". Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

28. В здании общежития пожарные шкафы выполнены в деревянном исполнении, что является нарушением ч. 6 ст. 1 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 26 Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии

от 23 июня 2017 г. N 40. Место выявления нарушения: г. Кострома, ул. Ленина, д. 147

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Глава 1, Статья 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны быть выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническим регламентом Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).


Срок устранения нарушения:

20.05.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Воронин Данил Андреевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Воронин Данил Андреевич - Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84942493683, e-mail: kostroma\_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

